

## **Внимание! Причины пожаров из-за неисправности печей!**

Несмотря на то, что всё больше населенных пунктов в нашей стране газифицируются, пожары из-за неисправностей печей и нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления продолжают происходить, и число их достаточно велико, так за 2025 год произошло уже 5 пожаров. К большому сожалению, с течением времени забываются основные принципы безопасности при монтаже печей. Покупая в баню оборудование заводского изготовления, люди часто пренебрегают требованиями пожарной безопасности, что в дальнейшем неизбежно повлечет за собой возгорание, которое может закончиться смертью, травмированием хозяев, а также потерей строения и имущества в нем.

**Причины** возникновения пожаров от печного отопления следующие:

- от непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий через трещины и не плотности в кладке печей и дымоходов и на деревянные конструкции, заделанные с нарушением требований правил пожарной безопасности;
- от соприкосновения сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру из-за недостаточной толщины стенок печей и дымоходов, из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок, а так же в результате перекала печей;
- от соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т.п.) с перегретыми или неисправными частями печей;
- от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой энергии) через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок;
- от выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

В связи с этим правильному устройству печей и соблюдению правил пожарной безопасности владельцем дома должно быть уделено самое пристальное внимание.

Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производят перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. Для печей и очагов непрерывного действия срок очистки дымоходов устанавливается один раз в два месяца. Около каждой печи на сгораемом или трудно сгораемом полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 70x50 см. Поверхности печей и дымоходов необходимо систематически очищать от пыли и других горючих отходов. Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, перекаливать печи, а так же сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них. Не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям.

Инспектор ОНД и ПР по Клетскому,  
Кумылженскому и Серафимовичскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Волгоградской области  
И.А.Ахмедханов

Инструктор ППП ОППП ГКУ ВО 1отряд ПС  
Е.В.Альшанова