

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград ул.
Ангарская, д.13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации санитарно-
гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Сам А.А. Самонина

подпись И.О. Фамилия

04.04. 2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 19814 от 04.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, 7; фактический адрес: 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, 7, ИНН 3424002180

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору ПК № 15 от 09.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, 7, ИНН 3424002180

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, дом 7 (скважина № 0640)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению эпидемиологического надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 5 стр.

Код работы: ПК.М.1313.1

Дата поступления в лабораторию: 25.06.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 7.Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: **195**

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ/дм ³	Не обнаружено**	менее 3	ГОСТ 18963-73

*ГОСТ 2761-84

**Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП ≤3

Дата выдачи результата испытаний: 26.06.2025

Испытания проводили: _____

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией-врач-бактериолог бактериологической лаборатории	Наконечная Л.Ю.	

_____ окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.М.1313.1

Дата поступления в лабораторию: 25.06.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 7.Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 849

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Водородный показатель	ед.рН	6,5	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,197	0,049	0,3	10	20	ГОСТ 4011-72 (п.2)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	0	х	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Вкус, привкус	балл	0	х	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	градус цветности	1,36 ¹	0,41	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	ЕМФ	Менее 1	х	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

* СанПиН 1.2.3685-21. таблица 3.1

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	1133	113	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	°Ж**	14,3	2,1	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4)

* СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.3

** °Ж = 1мг-экв/дм³

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Сульфат-ион	мг/дм ³	320	29	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.4)

* СанПиН 1.2.3685-21. таблица 3.13

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Хлориды	мг/дм ³	126	19	350,0	ГОСТ 4245-72

* СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.13

Дополнение к методике:

¹по (Сг-Со) шкале цветности, 20 °С;

²измерения проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм;

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результатов испытаний: 01.07.2025

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Абрамова Т.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19814 ОТ 07.07.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1313.1) отобранная 25.06.2025г., из артезианской скважины: № 0640 – ул. Красноармейская дом 7. Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения. 403420. Волгоградская область. Кумылженский район, ст. Слащевская, ул. Красноармейская дом 7
- соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» по микробиологическим показателям.

Исследованные пробы (образцы): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1313.1) отобранная 25.06.2025г., из артезианской скважины: № 0640 – ул. Красноармейская дом 7. Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения. 403420. Волгоградская область. Кумылженский район, ст. Слащевская, ул. Красноармейская дом 7
- соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» по санитарно - гигиеническим показателям.
- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям.
- не соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.3 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям (сухой остаток, жесткость).
- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям.

Врач - эксперт

должность

МП

Овчинников О.А.

Ф.И.О.

подпись